

от 08.09.2021
КНМ 07210061000200691743



Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ**

КБР, г. Нальчик, ул. Чернышевского, 19 телефона доверия ГУ МЧС России по КБР – 8(8662) 39-99-99
тел.: – 8-8662-74-06-05, 8-8662-74-35-38, факс: 8-8662-74-26-50, e-mail: gu.mchs07@skfo.mchs.gov.ru

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ и ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

КБР, г. Нальчик, ул. А. Кадырова, 6, e-mail: undprkbr@skfo.mchs.gov.ru, тел.: – 8-8662-96-13-61, факс: 8-8662-96-07-96

**ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ и ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ по
МАЙСКОМУ и ТЕРСКОМУ МУНИЦИПАЛЬНЫМ РАЙОНАМ**

361115, г. Майский ул. 9 Мая, 175, тел: 8-(86633) 21-5-90, факс: 21-5-90, e-mail: ondpr06@skfo.mchs.gov.ru

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 3 / 3**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Муниципальному казенному общеобразовательному учреждению
(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)
"Средняя общеобразовательная школа №2 городского поселения
Терек" Терского муниципального района Кабардино-Балкарской
Республики

Во исполнение решения главного государственного инспектора Майского и
Терского районов по пожарному надзору подполковника внутренней службы
Бженбахова Андзора Муаедовича

№ 3 от « 07 » сентября 2021 года

в период с « 10 » сентября 2021 г. по « 22 » сентября 2021 г.

государственным инспектором Майского и Терского районов по пожарному
(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов
надзору капитаном внутренней службы Куповым Резуаном Руслановичем
органа государственного пожарного надзора)

проведено выездная плановая проверка в отношении дошкольного отделения
(контрольное (надзорное) мероприятие)

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения "Средняя
общеобразовательная школа №2 городского поселения Терек" Терского
муниципального района Кабардино-Балкарской Республики, по адресу: КБР,
Терский район, г. Терек, ул. Фанзиева, 12

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица директор
МКОУ «СОШ №2 г.п. Терек» Шауцукова Галина Алексеевна
(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надворном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	Проверить состояния огнезащитного покрытия деревянных конструкций чердачного помещения	п. 13 ПП РФ от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	07.03.2022г.	
2.	Складские помещения и помещения кухни заблокировать автоматической пожарной сигнализацией	НПБ 110-03, ст. 4, 6 и 54 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	07.03.2022г.	
3.	Демонтировать горючую облицовку стен на путях эвакуации.	ст. 53, 134 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	07.03.2022г.	
4.	На путях эвакуаций вывесить знаки пожарной безопасности.	п. 23 ПП РФ от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	07.03.2022г.	
5.	В отдельных помещениях запретить эксплуатация без защитных крышек электрораспределительные коробки.	п. 35 «б» ПП РФ от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ»	07.03.2022г.	
6.	Запретить эксплуатация электрических светильников без защитных плафонов,	п. 35 «в» ПП РФ от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил	07.03.2022г.	

	<i>предусмотренных конструкцией светильника.</i>	<i>противопожарного режима в РФ»</i>		
7.	<i>Допускается использование некалиброванных плавких вставок в электроцифровой.</i>	<i>п. 35 «д» ПП РФ от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»</i>	07.03.2022г.	
8.	<i>Организовать проведение проверок работоспособности имеющегося источника наружного противопожарного водоснабжения в части водоотдачи не реже 2 раз в год (весной и осенью), с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты</i>	<i>п. 48 ПП РФ от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ»</i>	07.03.2022г.	
9.	<i>Направление движения к источникам противопожарного водоснабжения обозначить указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояние до их месторасположения</i>	<i>п. 48 ПП РФ от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ»</i>	07.03.2022г.	
10.	<i>Организовать перекачку пожарных рукавов (не реже 1 раза в год) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты</i>	<i>п. 50 ПП РФ от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ»</i>	07.03.2022г.	
11.	<i>Двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров и лестничных клеток препятствующие распространению опасных факторов пожара оборудовать приспособлением для само закрывания и уплотнения в притворах.</i>	<i>п. 24 ПП РФ от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»</i>	07.03.2022г.	

12.	Установить двери, предусмотренные проектной документацией препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации.	п. 16 «д» ПП РФ от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	07.03.2022г.	
-----	--	--	--------------	--

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Директор МКОУ «СОШ №2 г.п. Терек»

Шауцукова Галина Алексеевна.

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

«22» 09 2021 года

Государственный инспектор Майского и Терского районов по пожарному надзору капитан внутренней службы Купов Р.Р.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)



(подпись)



(подпись)

* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.

===== ЧЕК - ОРДЕР =====
ПАО СВЕРБАНК Кабардино-Балкарское отделение 8631/800

Операция: 76
Дата: 30.11.2021 12:02:10
Сумма: 6000.00
Комиссия: 180.00
ИТОГО: 6180.00
Шесть тысяч сто восемьдесят рублей 00
копеек

Получатель: УФК по КБР (ГУ МЧС России по
КБР)
ИНН/КПП: 0721009401/072501001
Счет: 03100643000000010400
ОТДЕЛЕНИЕ-НБ КАБАРАДИНО-БАЛКА
РСКАЯ РЕСПУБЛИКА БАНКА РОССИИ
И/УФК ПО КАБАРАДИНО-БАЛКАРСКО
Й РЕСПУБЛИКЕ Г НАЛЬЧИК
Бик: 018327106
Кор.счет: 40102810145370000070

СУИП:452642973441RZDL
ФИО: шаучукова галина алексеевна
Адрес: г терек ул. каряганова 75
Назначение платежа: штраф МКОУ СОШ 2
г.п.Терек АД
УИН (при наличии): 17700710121001473160
ОКТМО: 83701000
КБК: 17711601201010004140

Полпись плательщика: _____
Оператор N: 313245
Документ исполнен
Контактный центр: 900 (бесплатный)
8-495-500-55-50